

**Памятка по расчету максимального часового расхода газа для указания
в заявке на догазификацию**

Таблица 1.

Отапливаемая площадь, м2	Котел		Плита	Итого
	Мощность, кВт	Расход газа, м3/ч	Расход газа, м3/ч	
до 150	18	2,1	1,2	3,3
150 -250	24	2,8	1,2	4
250-400	32	3,8	1,2	5
400-500	50	5,8	1,2	7

Таблица 2

Отапливаемая площадь, м2	Котел		Плита и проточный водонагреватель	Итого
	Мощность, кВт	Расход газа, м3/ч	Расход газа, м3/ч	
до 150	18	2,1	1,95	4,05
150 -250	24	2,8	1,95	4,75
250-400	32	3,8	1,95	5,75
400-500	50	5,8	1,95	7,75